

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2020/18849/DER/DEORIA/62/CFO**

दिनांक: **27-09-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **215, 216MI,SONDA , SALEMPUR ROAD,DEORIA** तहसील - **DEORIA SADAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	11.00 mt.

तथा प्लॉट एरिया **6155.78 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **NATIONAL PUBLIC SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **28-09-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SHAMBUNATH MISHRA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-10-2024** से **01-10-2027** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : FSSO DEORIA की संस्तुति पर निम्न उपबन्धों के अधीन निर्गत है।1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से02 वर्ष में न्यूनतम01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें।2-फायर उपकरणों का वार्षिक AMC/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय।3-विद्युत विभाग के अर्ह एजेन्सी से विद्युत सुरक्षा आडिट करा लें।4-अतिरिक्त भवन निर्माण/अधिभोग व किसी भी तल पर अधिभोग परिवर्तन करने पर विभागीय स्वीकृति ली जाये। 5-शा0सं0-187/छः-पु0-8-2022/905(34)/2016टी0सी0 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार FIRE NOC निर्गत की जा रही है।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

SUPATRA SHANKHDHAR

4C7037648780A5FD625EFF8C9FD2718E884A4862

01-10-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **01-10-2024**
स्थान : **DEORIA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.